




KÜRESEL VANA TSE CEN/TS13547 MONTAJ VE KULLANMA TALİMATI

- 1)Küresel vana TS EN 13547 standardına uygun olarak imal edilmiştir. Asidik olmayan; su, hava, yanıcı-yakıcı olmayan gazlar vb. akışkan tesisatlarında, akışkanın alınabilmesinde ve tesisatın belirli bölümlerine giden akışkanın kontrolünde kullanılır.
- 2)Valfınızı uzman bir tesisatçıya monte ettiriniz.
- 3)Montaj öncesi; tesisatınızdaki her türlü (taş, kum, çapak, vb.) yabancı maddeyi temizleyiniz.
- 4)Valfı monte edeceğiniz diğ üzerine uygun sızdırmazlık elemanı kullanınız.
- 5)Ürüne zarar vermeyecek bir anahtar yardımıyla, kumanda yönünü arzu edilen yer ve yönde duracak şekilde sıkınız.
- 6)Küresel vana tam açık veya tam kapalı konumda kullanılır. Kısmi vanası olarak uzun süreli kullanmayınız sızdırmazlık elemanlarına zarar verirsiniz.
- 7)Kullanım sınırları:

PN 40 Tam geçişli	-10°C	max +100°C	40 bar
	-10°C	max +120°C	36 bar
PN 25 Tam geçişli	-10°C	max +100°C	25 bar
	-10°C	max +120°C	20 bar
- 8)Valflarımız; insan ve çevre sağlığını tehdit edici herhangi bir risk taşımamaktadır.
- 9)Üretim malzemesi: Gövde kapak için CW617N kapama elemanları için CW614N.

KULLANIM ve BAKIM TAVSİYELERİ

- 1.Valfı monte ederken anahtar ağızlarından kavrayarak sıkınız.
- 2.Valfın arızalanması veya zarar görmesi durumunda değişiminin mümkün ve kolay olması için rakorlu bağlantıyı tercih ediniz.
- 3.Valfı sıva altına gömmeyiniz.
- 4.Donma tehlikesine karşı tesisatınızı ve valfınızı izole ediniz.
- 5.Uzun süre açık veya kapalı konumda kullanılan valfınızın; sızdırmazlık elemanlarının uzun ömürlü olması için, açma kapama işlemini ayda bir defa yapınız.
- 6.Garanti şartlarının geçerli olabilmesi ve uzun ömürlü kullanım için  yedek parçalarını kullanınız.